

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Hosingen
2000

Concentration

Date	Entrée									Sortie								
	Débit (m ³ /j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m ³ /j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		
09/01/2015	1368,6	0,4	1,8	12,8	5,9	32,0	120,0	46,0	1368,6	0,6	0,6	28,9	7,1	7,0	23,0	12,0		
03/04/2015	1529,0	0,9	1,8	18,2	7,1	28,0	47,0	24,0	1529,0	0,7	0,9	22,6	7,3	6,0	26,0	7,0		
29/05/2015	212,7	13,6	49,5	1,3	63,0	640,0	1423,0	902,0	212,7	5,4	3,9	50,9	18,0	22,0	79,0	30,0		
07/08/2015	303,4	4,3	24,7	0,9	19,2	198,0	281,0	132,0	303,4	3,5	1,0	56,2	13,7	17,0	37,0	7,0		
02/10/2015	282,8	4,9	32,8	3,5	36,0	215,0	474,0	225,0	282,8	3,5	2,6	61,1	19,5	20,0	64,0	15,0		
13/11/2015	252,6	5,5	38,5	0,9	35,4	220,0	432,0	164,0	252,6	4,2	4,1	73,4	23,8	12,0	52,0	9,0		
Moyenne	658,2	4,9	24,9	6,3	27,8	222,2	462,8	248,8	658,2	3,0	2,2	48,8	14,9	14,0	46,8	13,3		