

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Betzdorf
10000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
04/01/2024	6025	0,5	1,0	12,4	7,1	20,0	38,0	32,0	6025	0,7	0,1	8,9	2,9	3,0	10,0	2,0
14/02/2024	3986	1,3	8,4	0,9	11,0	68,0	82,0	33,0	3986	0,8	0,3	4,2	1,9	3,0	10,0	2,0
Durchschnitt:	5006	0,9	4,7	6,7	9,1	44,0	60,0	32,5	5006	0,8	0,2	6,6	2,4	3,0	10,0	2,0