Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Boevange/Attert**
Capacité en équivalent-habitant	**15000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
09/01/2024	12212	2,2	8,1	23,5	18,0	37,0	88,0	79,0	12212	0,8	2,6	11,1	6,2	3,0	10,0	9,0
07/02/2024	14142	1,5	3,1	9,7	12,0	49,0	129,0	130,0	14142	0,6	0,6	3,6	3,3	3,0	10,0	10,0
Durchschnitt:	13177	1,9	5,6	16,6	15,0	43,0	108,5	104,5	13177	0,7	1,6	7,4	4,8	3,0	10,0	9,5