Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Bourscheid**
Capacité en équivalent-habitant	**2500**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
24/01/2024	1071	1,0	4,5	21,7	11,0	41,0	121,0	91,0	1071	0,2	0,6	31,7	8,6	4,0	20,0	6,0
17/04/2024	219	2,0	12,6	26,0	20,7	88,0	197,0	79,0	219	0,2	1,2	57,2	15,5	7,0	20,0	10,0
Durchschnitt:	645	1,5	8,6	23,9	15,9	64,5	159,0	85,0	645	0,2	0,9	44,5	12,1	5,5	20,0	8,0