Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Bous**
Capacité en équivalent-habitant	**6000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
25/01/2024	3182	1,1	9,0	12,4	14,0	29,0	50,0	29,0	3182	0,8	0,1	44,3	11,0	3,0	10,0	2,0
05/02/2024	2916	1,4	12,9	5,3	16,0	32,0	58,0	32,0	2916	1,1	0,2	40,3	9,7	3,0	10,0	2,0
Durchschnitt:	3049	1,3	11,0	8,9	15,0	30,5	54,0	30,5	3049	1,0	0,2	42,3	10,4	3,0	10,0	2,0