Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Colpach-Bas**
Capacité en équivalent-habitant	**2000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
20/02/2024	1190	1,5	7,5	24,8	18,0	51,0	112,0	111,0	1190	1,2	3,4	21,3	10,0	7,0	31,0	10,0
Durchschnitt:	1190	1,5	7,5	24,8	18,0	51,0	112,0	111,0	1190	1,2	3,4	21,3	10,0	7,0	31,0	10,0