

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Consdorf
4000

Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
11/01/2024	1032	2,0	13,8	23,3	21,5	93,0	201,0	75,0	1032	0,4	0,3	38,4	9,6	3,0	7,5	2,0
08/02/2024	3455	1,0	4,2	9,2	7,8	43,0	76,0	51,0	3455	0,4	0,3	19,8	5,3	2,0	7,5	2,0
19/03/2024	1281	1,7	12,3	15,7	17,3	90,0	188,0	81,0	1281	0,5	0,3	14	3,8	5,0	7,5	2,0
18/04/2024	705	2,7	23,1	14,5	26,8	158,0	287,0	136,0	705	0,7	0,3	10,5	3,1	2,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	1618	1,9	13,4	15,7	18,4	96,0	188,0	85,8	1618	0,5	0,3	20,8	5,5	3,0	7,5	2,0