

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Dondelange
3500

Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	1661	1,1	10,4	3,7	14,0	26,0	54,0	35,0	1661	0,9	0,1	42,1	11,0	3,0	10,0	5,0
08/02/2024	2440	1,2	7,2	6,6	11,0	15,0	52,0	36,0	2440	0,6	0,1	21,3	5,6	3,0	10,0	4,0
Durchschnitt:	2051	1,2	8,8	5,2	12,5	20,5	53,0	35,5	2051	0,8	0,1	31,7	8,3	3,0	10,0	4,5