Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Fuussekaul**
Capacité en équivalent-habitant	**3000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
31/01/2024	246	2,8	21,4	0,9	22,0	100,0	181,0	53,0	246	1,7	0,3	50,8	12,3	4,0	16,0	2,0
24/04/2024	133	5,3	40,3	1,8	38,3	218,0	326,0	75,0	133	2,1	0,3	36,8	8,9	2,0	15,0	2,0
Durchschnitt:	189	4,1	30,9	1,3	30,2	159,0	253,5	64,0	189	1,9	0,3	43,8	10,6	3,0	15,5	2,0