Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Heiderscheidergrund**
Capacité en équivalent-habitant	**12000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	5345	2,9	9,2	19,8	14,7	80,0	292,0	212,0	5345	0,9	0,3	46,9	11,7	1,0	7,5	4,0
07/02/2024	4527	2,5	13,4	10,2	15,9	148,0	306,0	206,0	4527	1,3	0,3	30,7	7,6	1,0	15,0	2,0
20/03/2024	5484	1,4	7,6	17,0	12,4	100,0	211,0	145,0	5484	0,9	0,3	33,7	7,8	1,0	7,5	2,0
17/04/2024	6245	1,5	8,0	10,6	11,9	108,0	220,0	151,0	6245	0,9	0,3	11,5	3,4	4,0	17,0	5,0
Durchschnitt:	5400	2,1	9,6	14,4	13,7	109,0	257,3	178,5	5400	1,0	0,3	30,7	7,6	1,8	11,8	3,3