

Administration de la Gestion de l'Eau  
 Division de la Protection des eaux  
 1, avenue du Rock'n'Roll  
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration  
 Capacité en équivalent-habitant

Huldange Stackburren  
 2000

### Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2022	239	0,6	4,8	27,3	11,9	16,0	32,0	10,0	239	0,6	0,6	48,7	12,5	8,0	33,0	25,0
22/03/2022	234	2,3	18,5	0,9	19,7	81,0	131,0	31,0	234	1,2	5,7	47,5	16,9	14,0	52,0	29,0
25/05/2022	288	1,4	10,4	0,9	12,7	103,0	248,0	131,0	288	1,3	8,4	0,9	9,3	37,0	96,0	55,0
<b>STATION D'EPURATION MISE HORS SERVICE LE 19/07/2022</b>																
Durchschnitt:	253	1,4	11,2	9,7	14,8	66,7	137,0	57,3	253	1,0	4,9	32,4	12,9	19,7	60,3	36,3