

Administration de la Gestion de l'Eau  
 Division de la Protection des eaux  
 1, avenue du Rock'n'Roll  
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration  
 Capacité en équivalent-habitant

Kehlen
5000

### Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	2547	1,7	12,5	7,1	20,0	73,0	112,0	63,0	2547	0,5	0,5	41,6	12,0	4,0	13,0	9,0
08/02/2024	3421	0,4	1,0	8,0	5,8	11,0	34,0	36,0	3421	0,3	0,1	3,9	1,9	3,0	11,0	8,0
Durchschnitt:	2984	1,1	6,8	7,6	12,9	42,0	73,0	49,5	2984	0,4	0,3	22,8	7,0	3,5	12,0	8,5