

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

| |
|-----------|
| Medernach |
| 13000 |

Concentration

| Date | Entrée | | | | | | | | Sortie | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Débit (m3/j) | P _{tot} (mg/l) | NH ₄ (mg/l) | NO ₃ (mg/l) | N _{tot} (mg/l) | DBO ₅ (mg/l) | DCO (mg/l) | MES (mg/l) | Débit (m3/j) | P _{tot} (mg/l) | NH ₄ (mg/l) | NO ₃ (mg/l) | N _{tot} (mg/l) | DBO ₅ (mg/l) | DCO (mg/l) | MES (mg/l) |
| 11/01/2024 | 3566 | 1,6 | 11,0 | 21,1 | 17,3 | 85,0 | 158,0 | 70,0 | 3566 | 0,2 | 0,3 | 28,7 | 7,0 | 4,0 | 7,5 | 2,0 |
| 08/02/2024 | 6236 | 0,9 | 5,1 | 11,9 | 8,9 | 73,0 | 111,0 | 97,0 | 6236 | 0,2 | 0,3 | 20,5 | 4,9 | 1,0 | 7,5 | 2,0 |
| 07/03/2024 | 4160 | 1,1 | 9,9 | 23,2 | 15,9 | 73,0 | 146,0 | 60,0 | 4160 | 0,2 | 0,3 | 27,3 | 6,4 | 4,0 | 7,5 | 2,0 |
| 04/04/2024 | 5309 | 1,1 | 6,7 | 16,6 | 12,2 | 65,0 | 143,0 | 74,0 | 5309 | 0,2 | 0,3 | 17,0 | 4,2 | 3,0 | 7,5 | 2,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnitt: | 4818 | 1,2 | 8,2 | 18,2 | 13,6 | 74,0 | 139,5 | 75,3 | 4818 | 0,2 | 0,3 | 23,4 | 5,6 | 3,0 | 7,5 | 2,0 |