

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Pétange
70000

Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
03/01/2024	48270	1,3	2,5	12,8	10,0	40,0	119,0	100,0	48270	0,2	0,1	8,4	3,4	3,0	10,0	2,0
11/01/2024	37368	3,4	23,2	8,9	31,0	144,0	271,0	157,0	37368	0,6	0,3	25,3	7,7	3,0	10,0	2,0
07/02/2024	52620	2,7	5,3	8,9	15,0	63,0	198,0	213,0	52620	0,7	0,2	6,6	2,6	3,0	10,0	5,0
13/02/2024	54039	3,0	11,2	12,8	21,0	62,0	247,0	127,0	54039	0,4	0,1	9,3	3,6	3,0	11,0	2,0
Durchschnitt:	48074	2,6	10,6	10,9	19,3	77,3	208,8	149,3	48074	0,5	0,2	12,4	4,3	3,0	10,3	2,8