Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Reckange/Mess**
Capacité en équivalent-habitant	**3500**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
01/02/2024	2563	1,0	10,4	11,5	14,0	26,0	52,0	24,0	2563	0,8	8,1	15,9	12,0	11,0	23,0	16,0
Durchschnitt:	2563	1,0	10,4	11,5	14,0	26,0	52,0	24,0	2563	0,8	8,1	15,9	12,0	11,0	23,0	16,0