Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Reisdorf**
Capacité en équivalent-habitant	**4300**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
11/01/2024	1808	1,2	7,7	17,3	13,4	60,0	128,0	52,0	1808	0,2	0,3	27,0	6,4	4,0	7,5	7,0
08/02/2024	2526	1,1	4,7	7,4	7,7	60,0	145,0	92,0	2526	0,2	0,3	16,6	4,1	2,0	7,5	2,0
19/03/2024	1446,6	1,60	12,10	9,00	14,50	105,00	213,00	108,00	1446,6	0,20	0,26	7,70	2,20	3,00	7,5	2,0
18/04/2024	1477,9	1,50	12,40	8,60	14,40	90,00	177,00	104,00	1477,9	0,50	0,26	9,10	2,50	3,00	7,5	2,0
Durchschnitt:	1815	1,4	9,2	10,6	12,5	78,8	165,8	89,0	1815	0,3	0,3	15,1	3,8	3,0	7,5	3,3