Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Rosport**
Capacité en équivalent-habitant	**5000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
16/01/2024	n.d.	3,6	28,2	0,0	34,8	106,7	262,0	29,6	n.d.	2,5	0,4	0,5	1,9	3,9	18,1	11,6
20/02/2024	n.d.	2,1	23,7	0,0	27,5	68,8	152,0	152,8	n.d.	1,6	0,3	0,1	1,1	5,9	20,5	4,1
Durchschnitt:	#DIV/0!	2,9	26,0	0,0	31,2	87,8	207,0	91,2	#DIV/0!	2,0	0,4	0,3	1,5	4,9	19,3	7,8