Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Stolzembourg**
Capacité en équivalent-habitant	**5000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2024	2069	1,9	11,7	4,1	11,6	108,0	216,0	112,0	2069	0,9	0,9	21,2	6,0	2,0	7,5	4,0
01/02/2024	756	2,1	18,6	2,0	18,4	88,0	210,0	78,0	756	0,6	0,3	17,9	4,5	6,0	7,5	2,0
14/03/2024	2207	0,7	4,9	15,5	8,9	46,0	104,0	48,0	2207	0,6	0,3	6,8	2,0	2,0	7,5	2,0
23/04/2024	586	3,1	23,9	0,9	22,8	123,0	240,0	93,0	586	1,2	0,3	2,0	1,2	2,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	1405	2,0	14,8	5,6	15,4	91,3	192,5	82,8	1405	0,8	0,4	12,0	3,4	3,0	7,5	2,5