Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Troisvierges**
Capacité en équivalent-habitant	**9000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
19/01/2024	1911	1,9	14,0	19,1	18,6	115,0	196,0	87,0	1911	0,2	0,3	23,3	5,5	4,0	7,5	2,0
16/02/2024	3282	1,1	6,7	30,9	15,4	50,0	116,0	36,0	3282	0,5	0,3	31,6	7,4	1,0	7,5	2,0
15/03/2024	3360	1,1	7,9	26,8	15,2	75,0	158,0	67,0	3360	0,2	0,3	9,5	2,5	1,0	7,5	2,0
26/04/2024	1198	1,6	10,6	23,0	17,4	79,0	133,0	57,0	1198	0,5	0,3	11,9	3,1	1,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	2438	1,4	9,8	25,0	16,7	79,8	150,8	61,8	2438	0,4	0,3	19,1	4,6	1,8	7,5	2,0