Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Urspelt**
Capacité en équivalent-habitant	**2400**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
12/01/2024	915	1,8	10,9	34,8	21,2	73,0	132,0	42,0	915	0,2	0,3	47,3	11,6	2,0	7,5	2,0
09/02/2024	2150	0,7	1,4	24,4	8,1	13,0	29,0	16,0	2150	0,5	0,3	6,8	2,1	1,0	7,5	2,0
22/03/2024	860	1,7	12,6	28,8	20,7	80,0	143,0	52,0	860	0,2	0,7	23,9	6,3	3,0	7,5	2,0
19/04/2024	717	2,3	14,5	28,4	22,9	90,0	165,0	57,0	717	0,6	0,3	5,5	1,9	1,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	1160	1,6	9,9	29,1	18,2	64,0	117,3	41,8	1160	0,4	0,4	20,9	5,5	1,8	7,5	2,0