Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Vianden**
Capacité en équivalent-habitant	**5600**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2024	3030	1,1	5,9	9,7	8,5	55,0	128,0	58,0	3030	0,8	0,3	33,1	8,8	5,0	17,0	9,0
15/02/2024	2327	1,3	6,0	15,6	10,9	58,0	126,0	54,0	2327	1,1	0,3	41,7	10,4	3,0	7,5	4,0
26/03/2024	2247	1,4	9,2	11,0	12,8	108,0	245,0	101,0	2247	1,0	0,3	32,9	8,1	2,0	7,5	6,0
23/04/2024	2332	1,6	9,4	11,1	13,4	98,0	185,0	87,0	2332	1,1	0,3	38,4	9,2	2,0	7,5	4,0
Durchschnitt:	2484	1,4	7,6	11,9	11,4	79,8	171,0	75,0	2484	1,0	0,3	36,5	9,1	3,0	9,9	5,8