

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Wiltz
16500

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	5389	1,2	8,4	17,5	16,0	75,0	142,0	27,0	5389	0,7	2,6	31,3	10,3	2,0	15,0	2,0
07/02/2024	4377	2,3	16,6	6,1	20,2	235,0	390,0	211,0	4377	1,5	2,8	10,5	5,5	3,0	17,0	2,0
05/03/2024	5003	2,0	14,3	7,0	17,3	143,0	278,0	148,0	5003	1,0	2,7	2,0	3,2	4,0	15,0	2,0
03/04/2024	7826	1,2	7,4	13,9	12,7	78,0	146,0	58,0	7826	0,2	2,8	0,9	3,0	1,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	5649	1,7	11,7	11,1	16,6	132,8	239,0	111,0	5649	0,9	2,7	11,2	5,5	2,5	13,6	2,0