



Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage pour l'année:

2021

Exploitant de l'ouvrage :	Siden
Bassin tributaire de la STEP :	Troine
Dénomination de l'ouvrage :	U1257
N° autorisation EAU/AUT :	
Ouvrage en service depuis :	2019
Emplacement (localité) :	Allerborn

Type de l'ouvrage :	FB
Coordonnées nationales (LUREF) de l'ouvrage :	58543 / 122364
Coordonnées nationales (LUREF) de l'exutoire :	58520 / 122356
Volume du bassin d'orage [m <sup>3</sup> ] :	132
Surface tributaire du bassin d'orage (Au) [ha] :	3,7
Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) [l/s] :	1,8

**VOLET 1**

Année	Événements de déversement enregistrés	Jours calendriers avec déversement
2021	4	38
2020	8	55
2019	7	41
<b>Moyenne</b>	<b>6</b>	<b>45</b>

**VOLET 1 :**

Le volet 1 concerne tous les ouvrages de délestage (bassins d'orage, déversoir d'orage, trop-pleins). Pour les bassins d'orage un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage. Pour les déversoirs d'orage chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est principalement la comparaison des données mesurées avec les résultats du calcul de la charge polluante en vue d'une évaluation des ouvrages.

**VOLET 2 :**

Le volet 2 concerne uniquement les bassins d'orage. Chaque déversement au-dessus du seuil constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est l'évaluation des ouvrages ainsi que le dépistage de problèmes éventuels au niveau du bassin tributaire (eaux allogènes, etc.) ou du bassin d'orage (calibrage des équipements de mesure, etc.)

Date du calcul de la charge polluante :

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante	Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante

**Évaluation VOLET 1**

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**VOLET 2**

**Bilan mensuel**

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Jours avec déversement	
					Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
Mois	h:min	n	h:min	h:min	n	n
Janvier	374:24	18	00:00	165:50	0	11
Février	238:05	10	00:00	134:44	0	8
Mars	32:03	3	00:00	00:00	0	0
Avril	110:16	7	00:00	00:00	0	0
Mai	12:26	3	00:00	00:00	0	0
Juin	132:13	10	00:00	10:28	0	2
Juillet	199:23	11	00:00	106:41	0	7
Août	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Septembre	15:11	2	00:00	00:00	0	0
Octobre	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Novembre	14:43	3	00:00	00:00	0	0
Décembre	00:00	0	00:00	00:00	0	0
<b>Σ</b>	<b>1128:47</b>	<b>67</b>	<b>00:00</b>	<b>417:45</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

**Bilan pluriannuel**

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Jours avec déversement	
					Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
Année	h:min	n	h:min	h:min	n	n
2021	1128:47	67	00:00	417:45	0	28
2020	1252:37	65	00:00	427:51	0	37
2019	971:30	60	00:00	316:07	0	23
<b>Moyenne</b>	<b>1117:38</b>	<b>64,0</b>	<b>00:00</b>	<b>387:14</b>	<b>0,0</b>	<b>29,3</b>

**Évaluation VOLET 2**

Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit) (Ranking)	très souvent	souvent	moyenne	rarement	très rarement
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée du délestage (Entlastungsdauer) (Ranking)	très longue	longue	moyenne	courte	très courte
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Évaluation rapport déversement / mise en eau (Belastungshäufigkeit) (indice Krauth)	dimensionnement ou exploitation pas optimal	suffisant	bien	très bien	dimensionnement ou exploitation pas optimal
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>