

**Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Beaufort
5000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
14/02/2019	613	7,3	32,2	12,4	52,0	431,0	1050,0	600,0	613	0,5	3,2	48,7	16,0	2,5	15,0	2,0
24/04/2019	1242	6,2	36,1	1,5	42,0	264,0	431,0	273,0	1242	2,4	25,8	1,5	23,0	5,6	32,0	7,0
23/05/2019	494	7,6	61,8	0,9	71,0	335,0	565,0	257,0	494	3,0	16,7	1,8	16,0	2,5	23,0	2,0
19/08/2019	459	5,0	56,7	0,9	55,0	243,0	372,0	64,0	459	1,2	12,9	0,9	13,0	2,5	19,0	3,0
10/10/2019	492	4,2	51,5	16,4	57,0	127,0	244,0	95,0	492	1,0	0,4	44,3	12,0	2,5	15,0	3,0
Durchschnitt:	660	6,1	47,7	6,4	55,4	280,0	532,4	257,8	660	1,6	11,8	19,4	16,0	3,1	20,8	3,4