

Administration de la Gestion de l'Eau

Division de la Protection des eaux

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Biver / Wecker

Capacité en équivalent-habitant

3000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
22/01/2019	1406	3,1	15,5	8,0	27,0	134,0	270,0	104,0	1406	1,6	2,4	44,3	15,0	2,5	22,0	6,0
12/02/2019	1656	1,3	5,9	29,2	17,0	62,0	103,0	57,0	1656	0,7	0,1	48,7	13,0	2,5	16,0	2,0
04/03/2019	1888	1,7	8,0	11,5	15,0	56,0	161,0	116,0	1888	1,1	0,1	35,4	10,0	3,1	27,0	6,0
17/04/2019	1890	2,1	9,7	8,4	19,0	70,0	143,0	68,0	1890	1,6	1,2	42,5	15,0	4,4	27,0	6,0
20/05/2019	1238	2,8	16,7	0,9	24,0	75,0	183,0	93,0	1238	1,8	5,2	27,9	15,0	4,5	31,0	4,0
18/06/2019	962	4,2	19,3	0,9	34,0	170,0	310,0	245,0	962	2,8	6,4	39,4	18,0	3,1	21,0	4,0
10/07/2019	819	4,2	21,9	0,9	32,0	112,0	209,0	59,0	819	2,8	5,5	37,2	18,0	2,5	23,0	2,0
07/08/2019	1548	3,5	12,4	0,9	23,0	117,0	327,0	340,0	1548	2,0	1,9	17,3	8,0	3,3	17,0	2,0
02/09/2019	506	4,1	21,9	0,9	31,0	147,0	270,0	210,0	506	3,1	7,6	15,1	13,0	2,5	21,0	2,0
06/10/2019	1529	1,6	9,9	2,1	14,0	48,0	83,0	41,0	1529	1,3	0,2	39,8	10,0	2,5	15,0	2,0
Durchschnitt:	1344	2,9	14,1	6,4	23,6	99,1	205,9	133,3	1344	1,9	3,1	34,8	13,5	3,1	22,0	3,6