

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Beaufort

Capacité en équivalent-habitant

5000**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
15/02/2018	1608	3,5	18,0	10,2	25,0	160,0	336,0	255,0	1608	1,5	1,2	23,9	7,5	2,5	24,0	5,0
21/03/2018	1125	7,7	51,5	7,5	62,0	183,0	729,0	500,0	1125	2,5	9,1	7,1	9,8	2,5	23,0	4,0
09/04/2018	763	7,5	42,5	0,9	46,0	350,0	707,0	490,0	763	0,9	15,5	0,9	12,0	2,5	20,0	2,0
25/06/2018	583	10,0	67,0	0,9	82,0	466,0	1090,0	550,0	583	3,4	24,5	0,9	21,0	2,5	29,0	2,0
23/07/2018	348	11,0	78,6	0,9	90,0	496,0	1075,0	605,0	348	7,7	73,4	0,9	59,0	28,2	97,0	34,0
23/09/2018	999	3,20	27,05	0,89	33,00	154,00	245,00	171,00	999	2,9	10,3	0,9	11,0	5,2	21,0	8,0
10/10/2018	581	8,6	79,9	0,9	71,0	333,0	656,0	260,0	581	2,8	52,8	0,9	48,0	3,8	34,0	6,0
Durchschnitt:	858	7,4	52,1	3,2	58,4	306,0	691,1	404,4	858	3,1	26,7	5,1	24,0	6,7	35,4	8,7