Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Bettel**
Capacité en équivalent-habitant	**2000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2024	568	2,5	13,0	3,0	13,5	123,0	268,0	127,0	568	2,2	0,9	34,9	10,0	10,0	30,0	9,0
Durchschnitt:	568	2,5	13,0	3,0	13,5	123,0	268,0	127,0	568	2,2	0,9	34,9	10,0	10,0	30,0	9,0