Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Bettembourg**
Capacité en équivalent-habitant	**95000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
08/01/2023	58123	2,0	11,7	1,3	19,0	102,0	184,0	96,0	58123	0,7	0,1	16,8	5,2	2,5	10,0	4,0
31/01/2023	23252	3,2	25,8	0,7	32,0	142,0	262,0	140,0	23252	0,8	0,1	43,4	11,0	2,5	14,0	3,0
06/02/2023	19927	3,8	30,9	0,3	37,0	175,0	326,0	167,0	19927	1,0	0,1	30,1	8,3	2,5	13,0	3,0
23/02/2023	22669	4,4	28,3	0,3	39,0	222,0	497,0	265,0	22669	1,0	0,7	33,6	10,0	2,5	13,0	2,0
Durchschnitt:	30993	3,4	24,2	0,6	31,8	160,3	317,3	167,0	30993	0,9	0,3	31,0	8,6	2,5	12,5	3,0