

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Boevange/Attert
15000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
14/01/2018	3003	2,3	15,5	8,9	21,0	96,0	191,0	95,0	3003	0,2	0,5	4,9	2,5	2,5	18,0	6,0
12/02/2018	4870	1,7	7,6	11,1	15,0	53,0	147,0	96,0	4870	0,4	0,3	4,9	2,4	2,5	23,0	8,0
07/03/2018	2716	3,1	19,3	2,0	26,0	128,0	251,0	175,0	2716	0,2	2,8	2,6	4,2	3,2	20,0	7,0
17/04/2018	1840	3,8	28,3	0,9	34,0	176,0	412,0	270,0	1840	0,1	0,1	2,6	1,8	2,5	12,0	2,0
16/05/2018	2400	4,0	20,6	2,3	31,0	175,0	309,0	315,0	2400	0,1	0,4	3,1	2,0	2,5	10,0	4,0
14/06/2018	3030	3,9	12,9	4,4	23,0	170,0	404,0	585,0	3030	0,3	0,1	8,0	2,6	2,5	15,0	5,0
19/07/2018	1500	5,2	24,5	0,9	36,0	229,0	447,0	275,0	1500	0,4	0,1	3,4	2,0	2,5	10,0	4,0
12/08/2018	1260	4,0	25,8	2,0	34,0	175,0	324,0	170,0	1260	0,4	0,1	3,1	2,0	2,5	12,0	3,0
16/09/2018	1223	5,7	36,1	0,9	43,0	257,0	465,0	240,0	1223	0,3	0,1	3,1	2,0	2,5	10,0	2,0
09/10/2018	1140	4,9	37,4	0,9	42,0	240,0	472,0	225,0	1140	0,1	0,1	2,4	1,8	2,5	19,0	4,0
Durchschnitt:	2298	3,9	22,8	3,4	30,5	169,9	342,2	244,6	2298	0,2	0,5	3,8	2,3	2,6	14,9	4,5