

Administration de la Gestion de l'Eau

Division de la Protection des eaux

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Boevange/Wincrange

Capacité en équivalent-habitant

3000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
14/01/2020	2082	1,1	5,7	18,9	13,9	150,0	320,0	219,0	2082	0,2	0,3	6,9	2,4	4,0	7,5	2,0
21/04/2020	387	4,8	29,1	4,4	30,4	245,0	540,0	414,0	387	0,2	0,3	8,5	2,7	5,0	7,5	4,0
16/06/2020	363	7,6	54,7	0,9	54,0	455,0	782,0	436,0	363	0,2	0,6	0,9	1,2	3,0	7,5	2,0
07/08/2020	184	9,8	54,0	0,9	53,1	400,0	833,0	600,0	184	0,4	0,3	0,9	1,3	2,0	18,0	2,0
16/10/2020	274	6,3	34,5	0,9	35,4	265,0	584,0	356,0	274	0,2	0,3	0,9	0,4	1,0	7,5	2,0
27/11/2020	369	8,0	50,1	0,9	45,5	175,0	507,0	146,0	369	0,2	0,3	2,7	1,3	1,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	610	6,3	38,0	4,5	38,7	281,7	594,3	361,8	610	0,2	0,3	3,5	1,6	2,7	9,3	2,3