Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Boevange/Wincrange**
Capacité en équivalent-habitant	**3000**

Concentration

		Entrée								**Sortie**						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
19/01/2024	2202	1,9	6,3	23,2	13,5	100,0	362,0	236,0	2202	0,4	0,3	27,3	6,5	3,0	7,5	5,0
Durchschnitt:	2202	1,9	6,3	23,2	13,5	100,0	362,0	236,0	2202	0,4	0,3	27,3	6,5	3,0	7,5	5,0