

**Administration de la Gestion de l'Eau****Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

**Boevange/Wincrange**

Capacité en équivalent-habitant

**3000****Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
16/01/2018	2111	3,6	5,4	21,3	19,6	150,0	499,0	244,0	2111	0,5	0,5	27,9	7,0	13,0	20,0	10,0
26/01/2018	2022	1,2	2,9	34,4	12,4	29,0	68,0	46,0	2022	0,2	0,3	37,8	9,3	10,0	15,0	2,0
13/03/2018	1588	1,8	9,2	15,7	14,8	94,0	157,0	80,0	1588	0,7	0,3	12,6	4,0	10,0	15,0	9,0
20/04/2018	455	3,6	23,8	6,3	22,6	215,0	382,0	222,0	455	0,2	0,3	0,9	0,8	5,0	16,0	7,0
04/05/2018	424	7,0	23,1	0,9	39,0	310,0	645,0	566,0	424	0,2	0,3	0,9	1,3	10,0	17,0	2,0
15/06/2018	1006	1,9	15,0	17,6	19,2	90,0	228,0	140,0	1006	0,2	0,3	4,2	1,3	2,0	7,5	2,0
13/07/2018	395	4,0	34,8	0,9	31,0	195,0	549,0	147,0	395	0,5	0,3	2,2	1,1	5,0	7,5	2,0
31/07/2018	585	6,8	36,1	0,9	30,9	280,0	913,0	788,0	585	0,7	0,3	2,6	1,3	7,0	18,0	6,0
07/09/2018	304	4,3	31,4	<1,77	29,8	160,0	357,0	179,0	304	1,1	0,3	11,7	3,4	4,0	16,0	2,0
21/09/2018	199	13,0	74,6	<1,77	70,0	195,0	743,0	301,0	199	1,5	0,3	9,7	4,5	5,0	7,5	5,0
Durchschnitt:	909	4,7	25,6	12,2	28,9	171,8	454,1	271,3	909	0,6	0,3	11,0	3,4	7,1	14,0	4,7