

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Clemency
2000

Concentration

	Entrée									Sortie						
Date	Débit (m ³ /j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{lot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m ³ /j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{lot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
14/01/2021	1268	1,2	7,3	15,1	15,0	56,0	91,0	77,0	1268	0,8	0,4	24,3	8,3	3,9	26,0	18,0
09/02/2021	1369	0,7	2,8	26,1	12,0	30,0	61,0	34,0	1369	0,5	0,1	36,3	9,8	3,3	18,0	15,0
Durchschnitt:	1319	1,0	5,1	20,6	13,5	43,0	76,0	55,5	1319	0,7	0,3	30,3	9,1	3,6	22,0	16,5