

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Clervaux

Capacité en équivalent-habitant

4500**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
20/02/2018	1114	4,9	47,6	2,2	47,5	180,0	336,0	119,0	1114	3,2	32,1	2,7	26,0	34,0	95,0	18,0
13/03/2018	1687	2,8	15,9	11,3	20,0	178,0	298,0	165,0	1687	1,8	15,1	19,5	19,4	23,0	42,0	13,0
15/06/2018	1248	2,4	22,8	0,9	24,5	198,0	307,0	103,0	1248	1,2	24,4	0,9	20,6	26,0	61,0	29,0
24/08/2018	505	9,0	64,2	0,9	73,0	660,0	1202,0	384,0	505	8,3	60,7	0,9	55,6	30,0	119,0	28,0
09/10/2018	490	8,7	56,6	0,9	68,0	470,0	726,0	250,0	490	4,2	47,6	0,9	44,0	9,0	69,0	18,0
Durchschnitt:	1009	5,6	41,4	3,2	46,6	337,2	573,8	204,2	1009	3,7	36,0	5,0	33,1	24,4	77,2	21,2