

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Consdorf

Capacité en équivalent-habitant

3000**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
30/01/2020	2484	0,6	2,4	22,1	9,7	39,0	64,0	63,0	2484	0,2	0,3	14,0	3,7	3,0	15,0	4,0
09/04/2020	524	3,9	38,3	0,9	32,5	280,0	537,0	231,0	524	1,0	0,7	8,9	3,4	4,0	15,0	2,0
04/06/2020	1599	4,4	37,4	0,9	36,9	315,0	505,0	276,0	1599	1,1	0,3	13,8	4,3	5,0	25,0	5,0
13/08/2020	459	6,6	49,1	0,9	46,6	405,0	724,0	366,0	459	1,2	0,3	14,8	4,6	8,0	26,0	9,0
24/09/2020	636	6,5	49,5	0,9	46,9	450,0	737,0	356,0	636	1,2	0,3	15,7	4,7	4,0	22,0	5,0
19/11/2020	548	6,1	54,0	3,6	49,9	370,0	584,0	265,0	548	0,7	0,3	5,8	2,4	2,0	17,0	2,0
Durchschnitt:	1042	4,7	38,5	4,9	37,1	309,8	525,2	259,5	1042	0,9	0,3	12,2	3,9	4,3	20,0	4,5