Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Eschweiler (Junglinster)**
Capacité en équivalent-habitant	**7500**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
04/01/2024	1026	2,3	2,1	22,6	19,0	82,0	124,0	75,0	1026	0,4	0,1	7,5	3,6	3,0	14,0	13,0
14/02/2024	813	3,5	6,7	15,5	20,0	118,0	221,0	123,0	813	1,3	0,1	27,5	7,5	3,0	10,0	10,0
Durchschnitt:	920	2,9	4,4	19,1	19,5	100,0	172,5	99,0	920	0,9	0,1	17,5	5,6	3,0	12,0	11,5