

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Eschweiler (Junglinster)

Capacité en équivalent-habitant

7500**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
17/01/2018	251	1,4	0,9	48,7	17,0	42,0	124,0	89,0	251	0,2	0,1	6,2	2,5	2,5	19,0	10,0
07/02/2018	423	7,3	4,8	88,5	41,0	260,0	529,0	216,0	423	0,4	0,1	7,5	3,5	5,4	24,0	12,0
12/03/2018	531	6,5	2,4	53,1	45,0	526,0	825,0	380,0	531	0,2	0,1	11,1	3,7	2,5	16,0	4,0
12/04/2018	358	8,0	4,4	93,0	54,0	451,0	708,0	170,0	358	0,2	3,5	10,6	6,5	2,5	12,0	6,0
08/05/2018	147	5,4	12,2	79,7	52,0	400,0	594,0	227,0	147	0,1	0,1	26,1	7,0	2,5	10,0	5,0
11/06/2018	368	6,5	7,6	106,2	47,0	177,0	346,0	146,0	368	3,4	0,1	28,8	7,8	2,5	18,0	10,0
11/07/2018	171	7,8	10,2	234,6	92,0	642,0	919,0	285,0	171	2,7	0,1	24,3	6,9	2,5	11,0	6,0
01/08/2018	218	6,5	7,6	194,8	84,0	543,0	896,0	280,0	218	3,5	0,1	26,1	7,2	2,5	12,0	7,0
26/09/2018	171	5,9	14,2	119,5	58,0	223,0	433,0	180,0	171	0,6	0,1	12,8	4,1	2,5	10,0	11,0
10/10/2018	148	7,1	10,9	212,5	82,0	495,0	797,0	185,0	148	1,1	0,3	10,6	3,6	2,5	10,0	13,0
Durchschnitt:	279	6,2	7,5	123,1	57,2	375,9	617,1	215,8	279	1,2	0,5	16,4	5,3	2,8	14,2	8,4