

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Fuussekaul

Capacité en équivalent-habitant

3000**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
24/01/2018	320	1,3	6,0	16,4	11,4	38,0	54,0	27,0	320	1,7	8,1	10,2	9,8	18,0	26,0	6,0
11/04/2018	188	3,6	22,9	0,9	23,7	150,0	256,0	85,0	188	2,8	16,2	8,4	16,8	17,0	29,0	8,0
27/06/2018	120	8,1	63,4	0,9	57,1	335,0	524,0	110,0	120	3,9	0,3	60,5	15,6	12,0	40,0	2,0
01/08/2018	167	11,2	111,0	0,9	101,1	310,0	577,0	156,0	167	6,9	0,3	114,0	29,3	11,0	34,0	5,0
31/10/2018	514	5,4	37,8	0,9	35,3	193,0	336,0	81,0	514	5,9	12,1	88,0	32,9	11,0	47,0	12,0
Durchschnitt:	262	5,9	48,2	4,0	45,7	205,2	349,4	91,8	262	4,2	7,4	56,2	20,9	13,8	35,2	6,6