

Administration de la Gestion de l'Eau  
 Division de la Protection des eaux  
 1, avenue du Rock'n'Roll  
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration  
 Capacité en équivalent-habitant

Fuussekaul
3000

## Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
31/01/2024	246	2,8	21,4	0,9	22,0	100,0	181,0	53,0	246	1,7	0,3	50,8	12,3	4,0	16,0	2,0
Durchschnitt:	246	2,8	21,4	0,9	22,0	100,0	181,0	53,0	246	1,7	0,3	50,8	12,3	4,0	16,0	2,0