

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Hobscheid
6000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
29/01/2020	3589	0,7	3,1	15,9	11,0	25,0	56,0	45,0	3589	0,5	0,1	22,1	7,7	2,5	15,0	6,0
25/02/2020	3493	1,0	3,7	8,0	9,4	25,0	70,0	88,0	3493	0,7	0,1	32,3	9,4	2,5	10,0	5,0
25/03/2020	3486	4,7	18,0	4,4	31,0	163,0	425,0	530,0	3486	0,8	0,1	53,1	14,0	3,7	12,0	8,0
21/04/2020	2247	3,5	27,0	4,2	33,0	177,0	299,0	180,0	2247	2,0	0,4	27,0	8,6	4,1	18,0	2,0
26/05/2020	1856	3,4	30,9	3,5	32,0	124,0	247,0	210,0	1856	1,9	0,2	39,0	11,0	2,5	18,0	5,0
11/06/2020	2658	3,6	23,2	1,7	29,0	148,0	334,0	233,0	2658	1,7	0,1	62,0	17,0	2,5	13,0	4,0
28/07/2020	2132	4,4	36,1	1,5	43,0	296,0	528,0	375,0	2132	3,4	0,1	48,7	14,0	2,5	17,0	3,0
06/08/2020	2090	4,6	34,8	1,6	41,0	205,0	343,0	190,0	2090	3,7	0,1	101,8	26,0	2,5	16,0	2,0
10/09/2020	1956	5,5	34,8	0,9	39,0	308,0	555,0	300,0	1956	3,2	0,1	93,0	21,0	2,5	16,0	4,0
22/10/2020	3162	2,2	12,4	3,9	19,0	112,0	207,0	160,0	3162	1,6	0,1	35,9	9,8	2,5	15,0	3,0
25/11/2020	1603	3,7	36,1	2,0	37,0	180,0	324,0	163,0	1603	2,6	0,1	70,8	18,0	2,5	13,0	2,0
10/12/2020	2138	4,3	30,9	5,3	34,0	177,0	396,0	203,0	2138	2,3	0,2	79,7	20,0	2,5	12,0	2,0
Durchschnitt:	2534	3,5	24,2	4,4	29,9	161,7	315,3	223,1	2534	2,0	0,2	55,4	14,7	2,7	14,6	3,8