

Administration de la Gestion de l'Eau

Division de la Protection des eaux

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Hobscheid
2000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
23/01/2020	473	1,8	16,1	18,5	21,1	153,0	159,0	87,0	473	1,0	0,3	37,0	9,6	5,0	7,5	2,0
19/03/2020	675	1,5	13,5	15,6	18,1	88,0	144,0	27,0	675	1,0	0,3	36,8	9,1	2,0	7,5	2,0
28/05/2020	132	7,5	66,6	0,9	59,4	485,0	608,0	257,0	132	1,4	0,3	5,5	2,1	2,0	22,0	2,0
20/08/2020	491	5,3	26,4	4,5	42,0	265,0	357,0	232,0	491	1,8	0,3	9,4	2,6	4,0	19,0	2,0
15/10/2020	310	3,5	29,5	0,9	26,4	208,0	314,0	166,0	310	0,7	0,3	25,9	6,4	2,0	7,5	2,0
08/12/2020	1065	0,8	6,2	46,3	17,7	40,0	56,0	29,0	1065	0,6	0,3	49,2	11,9	1,0	7,5	2,0
Durchschnitt:	524	3,4	26,4	14,4	30,8	206,5	273,0	133,0	524	1,1	0,3	27,3	7,0	2,7	11,8	2,0