

**Administration de la Gestion de l'Eau****Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

**Junglinster**

Capacité en équivalent-habitant

**9000****Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
17/01/2018	8482	0,9	4,5	12,0	10,0	31,0	104,0	62,0	8482	0,7	0,2	16,4	4,5	2,5	17,0	8,0
07/02/2018	4209	3,0	12,9	5,8	22,0	229,0	478,0	420,0	4209	1,2	0,9	18,2	6,6	2,5	16,0	6,0
12/03/2018	5810	2,5	12,9	7,1	20,0	114,0	234,0	155,0	5810	1,5	0,3	2,7	2,1	2,5	17,0	4,0
12/04/2018	2012	2,9	23,2	4,9	30,0	117,0	234,0	120,0	2012	2,2	0,3	13,3	4,7	2,5	7,0	2,0
08/05/2018	1639	4,5	39,9	0,9	42,0	196,0	382,0	200,0	1639	3,0	0,5	4,4	2,6	2,5	15,0	3,0
11/06/2018	5896	2,4	15,5	0,9	22,0	90,0	193,0	155,0	5896	2,0	0,4	3,4	2,1	4,0	12,0	7,0
11/07/2018	1214	7,2	54,1	0,9	57,0	327,0	574,0	330,0	1214	4,5	0,4	4,2	2,7	2,5	20,0	7,0
01/08/2018	1676	7,1	39,9	0,9	47,0	291,0	668,0	415,0	1676	6,1	0,5	3,3	2,7	2,5	24,0	7,0
26/09/2018	890	6,0	50,2	0,9	51,0	223,0	433,0	237,0	890	4,0	0,4	12,8	4,5	2,5	11,0	5,0
10/10/2018	812	7,8	63,1	0,9	58,0	272,0	541,0	210,0	812	5,5	0,4	11,5	4,0	2,5	17,0	4,0
Durchschnitt:	3264	4,4	31,6	3,5	35,9	189,0	384,1	230,4	3264	3,1	0,4	9,0	3,7	2,7	15,6	5,3