

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Kehlen

Capacité en équivalent-habitant

5000**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2018	2630	0,4	0,7	9,7	4,9	10,0	33,0	20,0	2630	0,2	0,1	15,9	4,1	2,5	14,0	2,0
05/02/2018	2875	0,9	5,9	9,3	11,0	32,0	60,0	21,0	2875	0,2	0,1	31,9	7,7	2,5	15,0	2,0
06/03/2018	2064	2,2	19,3	3,5	21,0	86,0	201,0	93,0	2064	0,3	5,4	7,5	8,0	6,1	28,0	25,0
04/04/2018	3057	0,7	2,7	8,0	7,2	9,2	54,0	52,0	3057	0,6	0,1	8,0	3,3	2,5	22,0	15,0
03/05/2018	3294	2,0	12,1	7,5	19,0	104,0	212,0	268,0	3294	0,1	0,3	13,7	4,2	2,5	10,0	5,0
18/06/2018	1171	4,4	32,2	0,9	37,0	186,0	348,0	190,0	1171	0,2	2,8	18,6	7,1	2,5	11,0	43,0
12/07/2018	903	5,9	43,8	0,9	47,0	310,0	601,0	293,0	903	0,2	0,3	23,9	6,7	2,5	10,0	5,0
16/08/2018	811	4,4	38,6	0,9	40,0	204,0	355,0	177,0	811	0,2	0,4	16,4	5,2	3,8	15,0	6,0
05/09/2018	1171	6,7	38,6	0,9	47,0	273,0	500,0	320,0	1171	0,2	0,5	21,2	6,5	3,7	14,0	8,0
23/10/2018	816	6,0	48,9	0,9	51,0	290,0	855,0	375,0	816	0,4	0,5	20,8	6,7	5,2	27,0	12,0
Durchschnitt:	1879	3,4	24,3	4,2	28,5	150,4	321,9	180,9	1879	0,2	1,1	17,8	6,0	3,4	16,6	12,3