

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux

1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Kehlen
5000

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
15/01/2020	2688	1,1	7,2	8,9	14,0	44,0	78,0	47,0	2688	0,3	0,1	22,1	6,6	2,5	14,0	12,0
05/02/2020	2582	0,5	1,9	15,5	9,2	16,0	42,0	33,0	2582	0,1	0,1	26,1	6,9	2,5	10,0	8,0
26/03/2020	2153	2,4	20,6	2,7	23,0	99,0	180,0	107,0	2153	1,0	6,8	12,4	14,0	40,0	75,0	58,0
15/04/2020	1159	5,4	37,4	0,9	49,0	244,0	518,0	270,0	1159	0,1	0,8	19,9	6,6	2,5	10,0	4,0
07/05/2020	959	4,3	43,8	2,5	42,0	168,0	298,0	163,0	959	0,4	0,1	31,4	8,4	2,5	19,0	14,0
24/06/2020	870	5,4	42,5	0,9	47,0	313,0	571,0	345,0	870	0,3	0,5	30,1	8,9	10,0	20,0	15,0
16/07/2020	983	5,6	42,5	0,9	47,0	268,0	532,0	325,0	983	0,3	0,5	27,4	7,8	2,5	27,0	8,0
26/08/2020	709	4,8	42,5	0,9	45,0	205,0	345,0	197,0	709	0,4	0,4	26,6	7,3	2,5	16,0	6,0
31/08/2020	1302	3,0	24,5	0,9	29,0	138,0	273,0	164,0	1302	0,5	0,1	19,0	5,8	4,1	14,0	14,0
04/11/2020	2729	1,9	16,7	14,2	24,0	88,0	202,0	111,0	2729	0,2	0,2	41,6	9,9	2,5	10,0	8,0
15/12/2020	2800	0,7	3,2	25,2	12,0	18,0	63,0	61,0	2800	0,4	0,1	13,3	4,6	2,5	17,0	19,0
Durchschnitt:	1721	3,2	25,7	6,7	31,0	145,5	282,0	165,7	1721	0,4	0,9	24,5	7,9	6,7	21,1	15,1