Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Kopstal**
Capacité en équivalent-habitant	**8000**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	1180	4,2	28,4	4,9	40,0	190,0	333,0	182,0	1180	0,6	0,4	6,2	2,7	3,0	10,0	5,0
08/02/2024	5138	3,8	11,7	9,3	25,0	109,0	219,0	184,0	5138	0,5	0,2	4,4	1,9	3,0	10,0	5,0
Durchschnitt:	3159	4,0	20,1	7,1	32,5	149,5	276,0	183,0	3159	0,6	0,3	5,3	2,3	3,0	10,0	5,0