

Administration de la Gestion de l'Eau  
 Division de la Protection des eaux  
 1, avenue du Rock'n'Roll  
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration  
 Capacité en équivalent-habitant

Rombach/Martelange
7100

### Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
17/01/2024	1735	1,8	14,4	12,4	17,9	115,0	256,0	129,0	1735	1,1	0,8	50,1	13,6	4,0	21,0	15,0
14/02/2024	2662	0,8	2,8	16,7	7,7	30,0	60,0	35,0	2662	0,8	0,3	33,0	7,9	3,0	19,0	16,0
Durchschnitt:	2199	1,3	8,6	14,6	12,8	72,5	158,0	82,0	2199	1,0	0,5	41,6	10,8	3,5	20,0	15,5