

Administration de la Gestion de l'Eau
 Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Michelau
2250

Concentration

Date	Entrée								Sortie							
	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	965	0,5	2,3	17,3	7,2	13,0	43,0	14,0	965	0,5	0,3	26,2	6,6	1,0	7,5	2,0
07/02/2024	666	1,2	9,1	6,0	11,2	59,0	116,0	56,0	666	1,2	0,3	41,9	10,1	3,0	16,0	2,0
Durchschnitt:	816	0,9	5,7	11,7	9,2	36,0	79,5	35,0	816	0,9	0,3	34,1	8,4	2,0	11,8	2,0