

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
Capacité en équivalent-habitant

Pétange
50000

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
03/01/2018	24273	5,2	24,5	8,9	32,0	145,0	417,0	350,0	24273	0,1	0,6	17,3	4,8	2,5	50,0	2,0
23/01/2018	30031	1,6	7,9	10,2	15,0	92,0	143,0	96,0	30031	0,4	0,6	14,6	5,3	4,8	25,0	18,0
06/02/2018	30246	2,3	12,9	5,3	20,0	106,0	205,0	123,0	30246	0,3	0,3	27,9	7,4	2,6	17,0	3,0
18/02/2018	30256	2,1	18,0	6,2	22,0	113,0	194,0	95,0	30256	0,4	1,0	17,3	6,3	2,5	15,0	2,0
Durchschnitt:	28702	2,8	15,8	7,6	22,3	114,0	239,8	166,0	28702	0,3	0,6	19,3	6,0	3,1	26,8	6,3