

**Administration de la Gestion de l'Eau****Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

**Reckange/Mess**

Capacité en équivalent-habitant

**3500****Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P <sub>tot</sub> (mg/l)	NH <sub>4</sub> (mg/l)	NO <sub>3</sub> (mg/l)	N <sub>tot</sub> (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
02/01/2018	2398	0,8	1,8	15,1	8,8	27,0	84,0	91,0	2398	0,5	0,1	26,1	6,2	2,5	14,0	2,0
31/01/2018	2222	1,2	1,8	8,9	8,2	50,0	97,0	120,0	2222	0,5	0,1	28,8	6,6	2,5	11,0	2,0
07/03/2018	2463	2,6	15,5	4,1	21,0	106,0	218,0	133,0	2463	0,8	0,1	37,2	10,0	5,5	23,0	11,0
05/04/2018	2235	0,8	5,5	12,8	10,0	16,0	51,0	29,0	2235	0,7	0,1	35,0	8,6	3,0	15,0	4,0
28/05/2018	1698	2,5	21,9	0,9	24,0	83,0	177,0	64,0	1698	2,2	10,0	6,6	12,0	24,0	51,0	19,0
26/06/2018	704	2,4	21,9	0,9	25,0	81,0	151,0	88,0	704	1,7	0,1	48,7	14,0	2,5	12,0	2,0
25/07/2018	836	5,1	37,4	0,9	44,0	234,0	437,0	260,0	836	3,6	1,1	15,5	7,7	6,7	23,0	20,0
23/08/2018	659	5,4	38,6	0,9	43,0	182,0	362,0	160,0	659	3,4	12,2	5,8	14,0	5,7	39,0	27,0
10/09/2018	733	2,8	29,6	0,9	29,0	110,0	194,0	94,0	733	4,4	21,9	0,9	23,0	9,3	43,0	29,0
09/10/2018	741	5,3	39,9	0,9	43,0	215,0	423,0	205,0	741	0,7	38,6	0,9	32,0	11,0	44,0	16,0
Durchschnitt:	1469	2,9	21,4	4,6	25,6	110,4	219,4	124,4	1469	1,9	8,5	20,5	13,4	7,3	27,5	13,2