

Administration de la Gestion de l'Eau**Division de la Protection des eaux**

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration

Rossmillen

Capacité en équivalent-habitant

5000**Concentration**

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
14/01/2020	3078	0,8	6,5	23,5	13,5	80,0	149,0	76,0	3078	0,8	0,3	34,1	9,4	4,0	19,0	8,0
24/04/2020	715	7,2	31,4	2,1	32,4	450,0	821,0	620,0	715	1,6	4,5	22,5	10,4	5,0	24,0	8,0
05/06/2020	847	3,9	27,5	0,9	24,8	475,0	762,0	426,0	847	1,1	0,6	11,9	4,8	9,0	36,0	8,0
28/08/2020	501	7,7	45,2	0,9	35,7	530,0	990,0	496,0	501	1,9	0,9	41,3	11,6	4,0	27,0	8,0
09/10/2020	1906	3,2	18,3	0,9	18,1	200,0	442,0	304,0	1906	1,4	0,3	50,9	12,8	3,0	19,0	7,0
18/12/2020	1330	2,5	16,5	14,7	20,1	155,0	251,0	130,0	1330	1,4	0,8	31,9	9,2	2,0	18,0	4,0
Durchschnitt:	1396	4,2	24,2	7,2	24,1	315,0	569,2	342,0	1396	1,4	1,2	32,1	9,7	4,5	23,8	7,2